



【騒音計測記録 H30. 10. 24】

計測地点	計測時間 9:00	計測時間 14:00	作業停止中
①	69.9	76.0	54.5
②	69.1	67.6	55.2
③	68.3	63.4	66.1
④	68.6	65.7	65.0
⑤	70.1	70.1	55.3
⑥	59.0	60.3	50.2
⑦	50.5	50.0	47.1
⑧	53.2	52.6	48.2

※騒音の許容限度 85dB
※記録は1分間の平均です

SCALE 1/500

DATE

株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所

SHEET NO